

2º Trimestre de 2026

Global

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Tavraverde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA			
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas	
Controlo de Rotina 1										
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	90	90	100%	
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	< 0,10	0,90	-	-	30	30	100%	
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	30	30	100%	
Controlo de Rotina 2										
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	10	10	100%	
Cheiro a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	10	10	100%	
Sabor a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	10	10	100%	
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	7,4	8,3	0	100	10	10	100%	
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	205	890	0	100	10	10	100%	
Cor	mg/l PtCo	20	< 2,0	7,0	0	100	10	10	100%	
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	10	10	100%	
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	10	10	100%	
Nº Colónias (22°C)	N/ml	Desejável: <100	0	79	-	-	10	10	100%	
Ferro	µg/l Fe	200	< 50,0	66,0	0	100	10	10	100%	
Alumínio	µg/l Al	200	< 50,0	< 50,0	0	100	6	6	100%	
Controlo de Inspeção										
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	7,30	7,30	0	100	1	1	100%	
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	< 2,00	< 2,00	-	-	1	1	100%	
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	1,64	1,64	-	-	1	1	100%	
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	5,66	5,66	-	-	1	1	100%	
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	< 2,00	< 2,00	-	-	1	1	100%	
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	< 0,50	< 0,50	-	-	1	1	100%	
Amónio	mg/l NH4	0,5	< 0,02	< 0,02	0	100	1	1	100%	
Antimónio	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-	
Arsénio	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-	
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	< 0,003	< 0,003	0	100	1	1	100%	
Bisfenol A	µg/l	2,5	< 0,050	< 0,050	0	100	1	1	100%	
Boro	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Bromatos	µg/l BrO3	10	< 2,00	3,90	0	100	5	5	100%	
Cádmio	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-	
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	24,80	24,80	-	-	1	1	100%	
Cianetos	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-	
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-	
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	< 0,005	< 0,005	0	100	1	1	100%	
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	0,02	0,18	0	100	3	3	100%	
Clostridium perfringens	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%	
Chumbo	µg/l Pb	10	< 3,00	< 3,00	0	100	1	1	100%	
Cobre	mg/l Cu	2	< 0,015	< 0,015	0	100	1	1	100%	
Crómio	µg/l Cr	50	< 15,00	< 15,00	0	100	1	1	100%	
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-	
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150≤DDT≤500	85	85	-	-	1	1	100%	
Fluoretos	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos										
	µg/l	0,1	< 0,010	< 0,010	0	100	1	1	100%	
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	8,0	8,0	-	-	1	1	100%	
Mercúrio	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-	
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-	
Nitritos	mg/l NO2	0,5	< 0,02	< 0,02	0	100	1	1	100%	
Níquel	µg/l Ni	20	< 5,00	< 5,00	0	100	1	1	100%	
Oxidabilidade	mg/l O2	5	< 1,50	< 1,50	0	100	1	1	100%	
Pesticidas Total	µg/l	0,50	< 0,030	< 0,030	0	100	4	4	100%	
Bentazona	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Diurão	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	4	4	100%	
Dimetenamida-P	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
M656PH051	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Glifosato	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
AMPA	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Imidaclopride	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	4	4	100%	
Mecopropo	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Metolaclo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	4	4	100%	
Terbutlazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Desetilterbutlazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Potássio	mg/l K	-	0,90	0,90	-	-	1	1	100%	
Selénio	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-	
Sódio	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-	
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Sulfatos	mg/l SO4	250	50,00	50,00	0	100	1	1	100%	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno										
	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-	
Tetracloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Tricloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Trihalometanos (THM) Total										
	µg/l	100	45,00	45,00	0	100	1	1	100%	
Cloroformio	µg/l	-	17,00	17,00	-	-	1	1	100%	
Bromoformio	µg/l	-	< 5,00	< 5,00	-	-	1	1	100%	
Bromodiclorometano	µg/l	-	19,00	19,00	-	-	1	1	100%	
Dibromoclorometano	µg/l	-	9,00	9,00	-	-	1	1	100%	
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-	
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-	
Total					0	100	252	252		

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 1 - Águas do Algarve

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Tavraverde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA			
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas	
Controlo de Rotina 1										
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	63	63	100%	
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	0,10	0,90	-	-	21	21	100%	
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	21	21	100%	
Controlo de Rotina 2										
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	6	6	100%	
Cheiro a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	6	6	100%	
Sabor a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	6	6	100%	
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	7,4	8,0	0	100	6	6	100%	
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	205	263	0	100	6	6	100%	
Cor	mg/l PtCo	20	< 2,0	6,0	0	100	6	6	100%	
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	6	6	100%	
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	100%	
Nº Colónias (22°C)	N/ml	Desejável: <100	0	0	-	-	6	6	100%	
Ferro	µg/l Fe	200	< 50,0	< 50,0	0	100	6	6	100%	
Alumínio	µg/l Al	200	< 50,0	< 50,0	0	100	6	6	100%	
Controlo de Inspeção										
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	7,30	7,30	0	100	1	1	100%	
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	< 2,00	< 2,00	-	-	1	1	100%	
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	1,64	1,64	-	-	1	1	100%	
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	5,66	5,66	-	-	1	1	100%	
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	< 2,00	< 2,00	-	-	1	1	100%	
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	< 0,50	< 0,50	-	-	1	1	100%	
Amónio	mg/l NH4	0,5	< 0,02	< 0,02	0	100	1	1	100%	
Antimónio*	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-	
Arsénio*	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-	
Benzeno*	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	< 0,003	< 0,003	0	100	1	1	100%	
Bisfenol A	µg/l	2,5	< 0,050	< 0,050	0	100	1	1	100%	
Boro*	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Bromatos*	µg/l BrO3	10	< 2,0	3,9	0	100	5	5	100%	
Cádmio Total*	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-	
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	24,8	24,8	-	-	1	1	100%	
Cianetos*	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-	
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-	
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	< 0,005	< 0,005	0	100	1	1	100%	
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	0,020	0,020	0	100	1	1	100%	
Clostridium perfringens	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%	
Chumbo	µg/l Pb	10	< 3,00	< 3,00	0	100	1	1	100%	
Cobre	mg/l Cu	2	< 0,015	< 0,015	0	100	1	1	100%	
Crómio	µg/l Cr	50	< 15,00	< 15,00	0	100	1	1	100%	
1,2 Dicloroetano*	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-	
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150≤DDTs≤500	85	85	-	-	1	1	100%	
Fluoretos*	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos										
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	0,1	< 0,010	< 0,010	0	100	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	< 0,010	< 0,010	-	-	1	1	100%	
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	8,0	8,0	-	-	1	1	100%	
Mercurio*	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-	
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-	
Nitritos	mg/l NO2	0,5	< 0,02	< 0,02	0	100	1	1	100%	
Níquel	µg/l Ni	20	< 5,00	< 5,00	0	100	1	1	100%	
Oxidabilidade	mg/l O2	5	< 1,50	< 1,50	0	100	1	1	100%	
Pesticidas Total*										
Bentazona*	µg/l	0,50	-	-	-	-	0	0	-	
Diurão*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Dimetenamida-P*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
M656PH051*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Glifosato*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
AMPA*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Imidaclopride*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Mecoprop*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Metolaclozoro*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Terbutilazoro*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Desetilterbutilazoro*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Potássio	mg/l K	-	0,9	0,9	-	-	1	1	100%	
Selénio*	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-	
Sódio*	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-	
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Sulfatos*	mg/l SO4	250	-	-	-	-	0	0	-	
Tetraclozoeteno e Tricloroeteno*										
Tetraclozoeteno*	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-	
Tricloroeteno*	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Trihalometanos (THM) Total										
Cloroformio	µg/l	100	45,00	45,00	0	100	1	1	100%	
Bromoformio	µg/l	-	< 5,00	< 5,00	-	-	1	1	100%	
Bromodiclorometano	µg/l	-	19,00	19,00	-	-	1	1	100%	
Dibromoclorometano	µg/l	-	9,00	9,00	-	-	1	1	100%	
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-	
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-	
Total					0	100	0	0	-	

* Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.) - www.aguasdoalgarve.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 2 - PE Corte António Martins

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Távira Verde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas
Controlo de Rotina 1									
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	3	3	
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	0,10	0,10	0	-	1	1	100%
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%
Controlo de Rotina 2									
Manganês	µg/l Mn	50	-	-	-	-	0	0	-
Cheiro a 25°C	Factor Diluição	3	-	-	-	-	0	0	-
Sabor a 25°C	Factor Diluição	3	-	-	-	-	0	0	-
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	-	-	-	-	0	0	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	-	-	-	-	0	0	-
Cor	mg/l PtCo	20	-	-	-	-	0	0	-
Turvação	UNT	4	-	-	-	-	0	0	-
Enterococos	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-
Nº Colónias (22°C)	N/ml	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	-
Ferro	µg/l Fe	200	-	-	-	-	0	0	-
Alumínio	µg/l Al	200	-	-	-	-	0	0	-
Controlo de Inspeção									
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Amónio	mg/l NH4	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio*	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio*	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	-	-	-	-	0	0	-
Bisfenol A	µg/l	2,5	-	-	-	-	0	0	-
Boro*	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos*	µg/l BrO3	10	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio*	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	-
Cianetos*	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	-	-	-	-	0	0	-
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	-	-	-	-	0	0	-
Clostridium perfringens	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	µg/l Pb	10	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	mg/l Cu	2	-	-	-	-	0	0	-
Crómio	µg/l Cr	50	-	-	-	-	0	0	-
1,2 Dicloroetano*	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-
Dureza	mg/l CaCo3	Desejável: 150≤DDT≤500	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos*	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	-	-	-	-	0	0	-
Mercúrio*	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos	mg/l NO2	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	µg/l Ni	20	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade	mg/l O2	5	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas Total*	µg/l	0,50	-	-	-	-	0	0	-
Bentazona*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Diurão*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Dimetenamida-P*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
M656PH051*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Gilfosato*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
AMPA*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Mecopropo*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Metolaclo*o	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Terbutilazina*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutilazina*	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	0	0	-
Selénio*	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-
Sódio*	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos*	mg/l SO4	250	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano*	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano*	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Tricloroetano*	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Trihalometanos (THM) Total	µg/l	100	-	-	-	-	0	0	-
Clorofórmio (Triclorometano)	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromofórmio (Tribromometano)	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromodiclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Dibromoclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-
					0	100	0	0	

* Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas de Vila Real de Santo António, S.A.) - www.aguas-vrsa.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 4 - Cachopo

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Távira Verde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas
Controlo de Rotina 1									
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	100%
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	0,40	0,70	-	-	2	2	100%
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	2	2	100%
Controlo de Rotina 2									
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	1	1	100%
Cheiro a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%
Sabor a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%
pH	Unidades pH	6,5spHs9,5	7,5	7,5	0	100	1	1	100%
Condutividade	µS/cm a 20ºC	2500	507	507	0	100	1	1	100%
Cor	mg/l PtCo	20	3,5	3,5	0	100	1	1	100%
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	1	1	100%
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%
Nº Colónias (22ºC)	N/ml	Desejável: <100	0	0	-	-	1	1	100%
Ferro	µg/l Fe	200	< 50	< 50	0	100	1	1	100%
Controlo de Inspeção									
Alumínio	µg/l Al	200	-	-	-	-	0	0	-
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Amónio	mg/l NH4	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	-	-	-	-	0	0	-
Bisfenol A	µg/l	2,5	-	-	-	-	0	0	-
Boro	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos	µg/l BrO3	10	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	-
Cianetos	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	-	-	-	-	0	0	-
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	-	-	-	-	0	0	-
Clostridium perfringens	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	µg/l Pb	10	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	mg/l Cu	2	-	-	-	-	0	0	-
Crómio	µg/l Cr	50	-	-	-	-	0	0	-
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150sDDTs500	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos									
	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	-	-	-	-	0	0	-
Mercurio	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos	mg/l NO2	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	µg/l Ni	20	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade	mg/l O2	5	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas Total									
	µg/l	0,50	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Bentazona	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Diurdo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Dimetenamido-P	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
M656PH051	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Glifosato	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
AMPA	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Mecopropo	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Metolaclo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Terbutlazinazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutlazinazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	0	0	-
Selénio	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-
Sódio	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos	mg/l SO4	250	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno									
	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Tricloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Trihalometanos (THM) Total									
	µg/l	100	-	-	-	-	0	0	-
Cloroformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromoformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromodiclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Dibromoclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-
Total					0	100			

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 8 - Feiteira

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Tavraverde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA		
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas
Controlo de Rotina 1									
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	0,30	0,50	-	-	2	2	100%
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	2	2	100%
Controlo de Rotina 2									
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	1	1	100%
Cheiro a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%
Sabor a 25°C	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	7,9	7,9	0	100	1	1	100%
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	890	890	0	100	1	1	100%
Cor	mg/l PtCo	20	< 2,0	< 2,0	0	100	1	1	100%
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	1	1	100%
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	0,18	0,18	0	100	1	1	100%
Nº Colónias (22°C)	N/ml	Desejável: <100	0	0	-	-	1	1	100%
Ferro	µg/l Fe	200	66	66	0	100	1	1	100%
Controlo de Inspecção									
Alumínio	µg/l Al	200	-	-	-	-	0	0	-
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Amónio	mg/l NH4	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	-	-	-	-	0	0	-
Bisfenol A	µg/l	2,5	-	-	-	-	0	0	-
Boro	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos	µg/l BrO3	10	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	-
Cianetos	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	-	-	-	-	0	0	-
Clostridium perfringens	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	µg/l Pb	10	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	mg/l Cu	2	-	-	-	-	0	0	-
Crómio	µg/l Cr	50	-	-	-	-	0	0	-
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150sDDTs500	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos									
	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Metais Pesados									
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	-	-	-	-	0	0	-
Mercurio	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos	mg/l NO2	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	µg/l Ni	20	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade	mg/l O2	5	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas									
Pesticidas Total	µg/l	0,50	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Bentazona	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Diurão	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Dimetenamida-P	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
M656PH051	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Glifosato	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
AMPA	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Mecoprape	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Metolaclo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%
Terbutilazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutilazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-
Metais									
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	0	0	-
Selénio	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-
Sódio	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos	mg/l SO4	250	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos									
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Tricloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Trihalometanos (THM)									
Trihalometanos (THM) Total	µg/l	100	-	-	-	-	0	0	-
Cloroformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromoformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Bromodiclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Dibromoclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-
Radioatividade									
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-
Total					0	100			

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 9 - Mealha

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Távira Verde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA			
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas	
Controlo de Rotina 1										
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	100%	
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	0,40	0,40	-	-	2	2	100%	
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	2	2	100%	
Controlo de Rotina 2										
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	1	1	100%	
Cheiro a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%	
Sabor a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	100%	
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	8,2	8,2	0	100	1	1	100%	
Condutividade	µS/cm a 20ºC	2500	349	349	0	100	1	1	100%	
Cor	mg/l PtCo	20	7,0	7,0	0	100	1	1	100%	
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	1	1	100%	
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100%	
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	0,16	0,16	0	100	1	1	100%	
Nº Colónias (22ºC)	N/ml	Desejável: <100	0	0	-	-	1	1	100%	
Ferro	µg/l Fe	200	< 50	< 50	0	100	1	1	100%	
Controlo de Inspeção										
Alumínio	µg/l Al	200	-	-	-	-	0	0	-	
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	-	-	-	-	0	0	-	
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Amónio	mg/l NH4	0,5	-	-	-	-	0	0	-	
Antimónio	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	-	
Arsénio	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	-	
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	-	-	-	-	0	0	-	
Bisfenol A	µg/l	2,5	-	-	-	-	0	0	-	
Boro	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Bromatos	µg/l BrO3	10	-	-	-	-	0	0	-	
Cádmio	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	-	
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	-	
Cianetos	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	-	
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	-	
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	-	-	-	-	0	0	-	
Clostridium perfringens	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-	
Chumbo	µg/l Pb	10	-	-	-	-	0	0	-	
Cobre	mg/l Cu	2	-	-	-	-	0	0	-	
Crómio	µg/l Cr	50	-	-	-	-	0	0	-	
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	-	
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150sDDTs500	-	-	-	-	0	0	-	
Fluoretos	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	-	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos										
	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	-	-	-	-	0	0	-	
Mercurio	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	-	
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	-	
Nitritos	mg/l NO2	0,5	-	-	-	-	0	0	-	
Níquel	µg/l Ni	20	-	-	-	-	0	0	-	
Oxidabilidade	mg/l O2	5	-	-	-	-	0	0	-	
Pesticidas Total										
	µg/l	0,50	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%	
Bentazona	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Diurão	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%	
Dimetenamida-P	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
M656PH051	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Gilfosato	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
AMPA	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Imidaclopride	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%	
Metopropo	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Metolaclo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	100%	
Terbutlazio	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Desetilerbutlazio	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	-	
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	0	0	-	
Selénio	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	-	
Sódio	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	-	
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Sulfatos	mg/l SO4	250	-	-	-	-	0	0	-	
Tetracloroetano e Tricloroetano										
	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	-	
Tetracloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Tricloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Trihalometanos (THM) Total										
	µg/l	100	-	-	-	-	0	0	-	
Cloroformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Bromoformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Bromodiclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Dibromoclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	-	
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	-	
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	-	
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	-	
Total					0	100				

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável

2º Trimestre de 2026

Zona de Abastecimento 12 - Relvais

A qualidade da água de abastecimento público fornecida pela Tavraverde ao concelho de Tavira é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de agosto. Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre os valores paramétricos fixados na legislação em vigor referida.

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		Conformidade Legal		Nº de Análises PCQA			
			Mínimo	Máximo	>VP	Cumprimento VP (%)	Previstas	Realizadas	% Realizadas	
Controlo de Rotina 1										
Bactérias Coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6		
Cloro Residual	mg/l	Desejável: 0,2≤Cl2≤0,6	< 0,10	0,20	-	-	2	2	2	100%
E.coli	N/100ml	0	0	0	0	100	2	2	2	100%
Controlo de Rotina 2										
Manganês	µg/l Mn	50	< 15,0	< 15,0	0	100	1	1	1	100%
Cheiro a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	1	100%
Sabor a 25ºC	Factor Diluição	3	< 1,0	< 1,0	0	100	1	1	1	100%
pH	Unidades pH	6,5≤pH≤9,5	8,3	8,3	0	100	1	1	1	100%
Condutividade	µS/cm a 20ºC	2500	565	565	0	100	1	1	1	100%
Cor	mg/l PtCo	20	< 2,0	< 2,0	0	100	1	1	1	100%
Turvação	UNT	4	< 0,30	< 0,30	0	100	1	1	1	100%
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	1	1	1	100%
Nº Colónias (22ºC)	N/ml	Desejável: <100	79	79	-	-	1	1	1	100%
Ferro	µg/l Fe	200	< 50	< 50	0	100	1	1	1	100%
Sulfatos	mg/l SO4	250	50,0	50,0	0	100	1	1	1	100%
Controlo de Inspeção										
Ácidos Haloacéticos Totais	µg/l	60	-	-	-	-	0	0	0	-
Ac.Monocloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Ac.Dicloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Ac.Tricloroacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Ac.Monobromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Ac.Dibromoacético	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Amónio	mg/l NH4	0,5	-	-	-	-	0	0	0	-
Antimónio	µg/l Sb	10	-	-	-	-	0	0	0	-
Arsénio	µg/l As	10	-	-	-	-	0	0	0	-
Benzeno	µg/l	1	-	-	-	-	0	0	0	-
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	-	-	-	-	0	0	0	-
Bisfenol A	µg/l	2,5	-	-	-	-	0	0	0	-
Boro	mg/l B	1,5	-	-	-	-	0	0	0	-
Bromatos	µg/l BrO3	10	-	-	-	-	0	0	0	-
Cádmio	µg/l Cd	5	-	-	-	-	0	0	0	-
Cálcio	mg/l Ca	Desejável: <100	-	-	-	-	0	0	0	-
Cianetos	µg/l CN	50	-	-	-	-	0	0	0	-
Cloretos	mg/l Cl	250	-	-	-	-	0	0	0	-
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	-	-	-	-	0	0	0	-
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	-	-	-	-	0	0	0	-
Clostridium perfringens	N/100ml	0	-	-	-	-	0	0	0	-
Chumbo	µg/l Pb	10	-	-	-	-	0	0	0	-
Cobre	mg/l Cu	2	-	-	-	-	0	0	0	-
Crómio	µg/l Cr	50	-	-	-	-	0	0	0	-
1,2 Dicloroetano	µg/l	3	-	-	-	-	0	0	0	-
Dureza total	mg/l CaCo3	Desejável: 150≤DDT≤500	-	-	-	-	0	0	0	-
Fluoretos	mg/l F	1,5	-	-	-	-	0	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Indeno(1,2,3cd)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Magnésio	mg/l Mg	Desejável: <50	-	-	-	-	0	0	0	-
Mercurio	µg/l Hg	1	-	-	-	-	0	0	0	-
Nitratos	mg/l NO3	50	-	-	-	-	0	0	0	-
Nitritos	mg/l NO2	0,5	-	-	-	-	0	0	0	-
Níquel	µg/l Ni	20	-	-	-	-	0	0	0	-
Oxidabilidade	mg/l O2	5	-	-	-	-	0	0	0	-
Pesticidas Total	µg/l	0,50	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	1	100%
Bentazona	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Diurão	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	1	100%
Dimetenamida-P	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
M656PH051	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Gilfosato	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
AMPA	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Imidaclopride	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	1	100%
Metopropo	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Metolaclo	µg/l	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100	1	1	1	100%
Terbutiazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Desetilerbutiazina	µg/l	0,10	-	-	-	-	0	0	0	-
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Selénio	µg/l Se	20	-	-	-	-	0	0	0	-
Sódio	mg/l Na	200	-	-	-	-	0	0	0	-
Soma PFAS	µg/l	0,1	-	-	-	-	0	0	0	-
Alumínio	µg/l Al	200	-	-	-	-	0	0	0	-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	µg/l	10	-	-	-	-	0	0	0	-
Tetracloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Tricloroeteno	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Trihalometanos (THM) Total	µg/l	100	-	-	-	-	0	0	0	-
Cloroformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Bromoformio	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Bromodiclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dibromoclorometano	µg/l	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Alfa Total	Bq/l	0,1	-	-	-	-	0	0	0	-
Dose Indicativa	mSv/ano	0,1	-	-	-	-	0	0	0	-
Radão	Bq/l	500	-	-	-	-	0	0	0	-
Urânio	µg/l	30	-	-	-	-	0	0	0	-
Total					0	100				

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável